

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0120/03

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

Brandjalusi Rimsafe 120

Innehavare	Rimnäs Svetsteknik AB, Gesällvägen 10, 546 33 Karlsborg Tel: 0505-101 60, Fax: 0505-592 60, E-post: info@rimnas.se, Hemsida: www.rimnas.se, Organisationsnr: 556556-2427
Produkt	Brandjalusi Rimsafe 120, oisolerad vertikal brandskyddsjalusi av stålplåt med horisontella lameller, max storlek B = 8 m, H = 4,5 m och max area 24 m ² , E 240.
Avsedd användning	Brandcellsskiljande vertikal jalusi i byggnader
Handelsnamn	Rimsafe 120
Godkännande	Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR): Brandteknisk klass E 240 5:231
Tillhörande handlingar	Monteringsanvisning för Rimsafe 120, daterad 2008-03-09 Funktionsbeskrivning av elskåp till Rimsafe 120, daterad 2003-06-03
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2003-06-13 och 2003-06-17 samt övervakas av ett oberoende kontrollorgan. Kontrollavtal: Diarie nr. 210-03-0150. Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.
Tillverkare	Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: Rimnäs Svetsteknik AB, Karlsborg