


Märkning Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare/tillverkningsställe
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Produktens typbeteckning
Typgodkännandets nummer
Brandteknisk klass
Löpande tillverkningsnummer eller datum
Kontrollorgan

Rimnäs Svetsteknik AB, Karlsborg

SP SITAC 1002
Rimsafe 120
0120/03
E 240
nr/datum
SP

Bedömningsunderlag Rapport nr P205741 samt utlåtande nr P205741B från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Ritningar enligt "Ritningsregister RimSafe 120 Brandjalusi" daterat 2006-01-04.

Kommentarer Tillhörande handlingar skall kompletteras med särskilda ritningar för varje aktuellt byggnadsobjekt.

Vid fastställandet (enligt BBR 2:52) av att brandskyddstekniska installationer är i driftklart skick skall jalousin funktionsprovas. Journalförd funktionsprovning skall därefter utföras minst fyra gånger per år. En enkel, lättläst och fast uppsatt bruksanvisning för kontrollens utförande skall i enlighet med BBR 2:52 finnas vid jalousin.

I den brandskyddsdokumentation som skall upprättas enligt BBR 5:12 skall metoden för att säkerställa jalousins funktion redovisas. Föreskrifterna om skötsel och underhåll enligt BBR 2:5 skall även innefatta jalousin.

Monteringen av jalousierna skall utföras av personal som är godkänd av Rimnäs Svetsteknik AB.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2008-08-13 och projektnummer T300120-03.

Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2018-08-13.

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.



Johan Åkesson



Magnus Stureson